



SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET

AVD.4 - GÖTEBORG

Göteborgs Hamn AB
att. Bertil Ulriksson
Skandia Syd
S-403 38 GÖTEBORG

GÖTEBORG den 16/5 - 89

Undertecknad organisation vill göra dig uppmärksam på följande. Vårt skyddsombud på kjellen (gamla Tor-Line) har vid upprepande skyddsronder påtalat brister på terminalen bla. asfalteringen som är under all kritik och måste åtgärdas samt belysningen i skjulet. Ljusstyrkan ligger mellan 44 - 77 lux det är långt under vad som är tillåtet. Om inte bristerna åtgärdas innan den 2/6-89 kommer vi att inkalla yrkesinspektionen till terminalen.

På Svenska Hamnarbetarförbundets avd 4 vägnar

Jan Annerback